



Comune
di
Vezia

Messaggio Municipale

**Concernente la richiesta di
un credito di Fr. 271'000.—
per la sostituzione dello
scaricatore di piena in
zona Villa Negroni**

Numero	Data	risoluzione municipale
14/12	5 novembre 2012	n. 422 del 5 novembre 2012

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

lo scaricatore di piena attualmente in funzione nella zona di Villa Negroni, negli ultimi tempi ha riscontrato alcune anomalie nel funzionamento. Il manufatto si è intasato, riversando tutte le acque luride nel riale Casaccia.

Questa problematica è dovuta all'accumulo sul fondo di rifiuti solidi domestici, che ostruiscono lo sbocco delle canalizzazioni verso l'impianto di depurazione.

Dal punto di vista costruttivo il manufatto è realizzato nel rispetto delle normative vigenti in materia, ma l'accesso di piccole dimensioni ostacola la manutenzione ordinaria.

Il PGS prevede già il rifacimento dello scaricatore di piena in oggetto (SP245), che tra l'altro è anche sottodimensionato rispetto alle attuali necessità.

Verrà pure posata una nuova tratta di canalizzazione.

Il Municipio, viste le condizioni anomale del manufatto, che creava numerosi inconvenienti, ha incaricato lo Studio d'ingegneria Dazio & Gianini (progettisti del PGS e consulenti del Comune in ambito di canalizzazioni), di eseguire un esame tecnico e di proporre delle soluzioni per porre rimedio a questa spiacevole situazione. La prestazione preliminare dei professionisti interpellati ammonta a Fr. 7'500.—(vedi rapporto allegato); la nota di onorario viene inclusa nella presente richiesta di credito.

Successivamente, per contenere i costi, è stato attribuito l'incarico allo studio Pini & Associati, che sta già operando nella zona nell'ambito del progetto AlpTransit, di allestire il progetto di risanamento, con il relativo preventivo.

Il Municipio, per lo stesso motivo esposto in precedenza, intende affidare la realizzazione dell'opera ad AlpTransit.

I lavori dovrebbero iniziare verso la metà del prossimo mese di gennaio,

Il preventivo di massima non considera eventuali sussidi cantonali e le sinergie tra il progetto in parola e quello previsto dalla Città di Lugano per la rinaturazione del riale Casaccia.

Il Municipio si sta comunque già attivando per definire anche questi aspetti e per ottenere delle condizioni più favorevoli dal punto di vista finanziario.

Nella documentazione allegata sono descritti chiaramente, in dettaglio, la situazione attuale e le proposte di intervento.

L'opera è contenuta nel preventivo 2013 e nel piano finanziario 2013 – 2016 (conto no 710.501.25).

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE :

1. E' concesso al Municipio un credito di Fr. 271'000.— per la sostituzione dello scaricatore di piena in zona Villa Negroni.

2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i disposti dell'art. 12 DELOC.
3. La decadenza del credito è fissata per il 31.12.2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame:

- Gestione
- Edilizia

Allegati:

- documentazione dettagliata intervento previsto
- rapporto studio d'ingegneria Dazio & Gianini